

<b>Kreisausschuss-Sitzung am 31.05.2017</b> -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>11</b>	
		davon anwesend: <b>-</b>	
<b>TOP: 4</b>	<b>Sache / Beschluss</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>	
		Dafür	Dagegen

**Jakob-Muth-Schule Kusel**

**hier: Auftragsvergabe der Arbeiten/Leistungen zur Erneuerung der Heizungs- und Heizungsregelungsanlage**

**Beschlussvorlage:**

Die Maßnahme beinhaltet wie bereits vorgestellt den Austausch der Gas-Brennwert-Kesselanlage inkl. Abgasleitung. Des Weiteren sind Ergänzungsarbeiten an dem vorhandenen Heizungsverteiler und der Austausch der Regelkomponenten und der uneffektiven Umwälzpumpe vorgesehen. Als Voraussetzung für den hydraulischen Abgleich der Anlage werden alle Thermostatventile einschließlich der Rücklaufverschraubungen ausgetauscht. Alle Rohrleitungen werden wärmegeklämt. Zudem ist der Austausch der vorhandenen Einzelraumregelungen mit insgesamt 66 statischen Heizflächen einschließlich der Ergänzungen und der elektrischen Verkabelung vorgesehen.

Entsprechend der Planung des Büros RUM-Plan aus Baumholder erfolgte eine öffentliche Ausschreibung der oben genannten Baumaßnahme. Die Baukosten wurden für die Erneuerung der Heizungs- und Regelungsanlage auf **137.517,36 Euro** berechnet. Die Ausschreibung brachte folgendes Ergebnis:

Anzahl der Firmen, die ein Leistungsverzeichnis erhielten:	5
Anzahl der Firmen, die ein Angebot abgegeben haben:	3

Die fachtechnische Prüfung (§ 16c VOB/A) und Wertung (§ 16d VOB/ A) der Angebote ergab folgende Bieterreihenfolge:

Bieter	Brutto-Angebotssumme
<b>1. Fa. Schupp GmbH &amp; Co.KG, Idar-Oberstein</b>	<b>119.250,96 €</b>
2. Fa. Holzapfel e.K., St. Wendel-Saal, inkl. 2% Nachlass	124.589,28 €
3. Fa. Diehl GmbH, Baumholder, inkl. 1% Nachlass	139.885,15 €

Vergleich der Auftragssummen mit den in der Kostenberechnung kalkulierten Baukosten:

	Kostenberechnung -brutto-	Auftragssumme -brutto-
Heizungs- und Regelungsanlage	137.517,36 €	119.250,96 €
Vergabesumme unter der Kostenberechnung	18.266,40 €	

Das Angebot der günstigsten Bieterin liegt um **18.266,40 Euro** unter den dafür kalkulierten Baukosten.

Die Angebotspreise sind auskömmlich und marktüblich kalkuliert.

**Die Haushaltsmittel zur Finanzierung der Maßnahme stehen im Ergebnishaushalt, unter der Buchungsstelle 22111.5231, zur Verfügung.**

Ein Förderantrag für die Heizungsoptimierung mit Hocheffizienzpumpen sowie für den hydraulischen Abgleich wurde bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gestellt. Es wird mit einem Förderzuschuss von rund 20.000 € gerechnet.

Die Verwaltung und das Planungsbüro RUM-Plan empfehlen, die Vergabe der Arbeiten zur geprüften Bruttoangebotssumme von 119.250,96 € an die günstigste Bieterin, die Firma Schupp GmbH &Co.KG, Layenstraße179 in 55743 Idar-Oberstein zu vergeben.

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreisausschuss beschließt, die Leistungen zur Erneuerung der Heizungs- und Regelungsanlage an die Firma Schupp GmbH &Co.KG ,Layenstraße 179 in 55743 Idar-Oberstein zu der Bruttoangebotssumme von 119.250,96 € zu vergeben.